



- Uwagi :
1. Wzdłuż trasy pokazanych linii przerwy naq zapewnić połączenia metaliczne blachy
 2. Przewody odprzewodzące wykonać na uchwytych i poprzez złącza kontrolane połączyć z wypustami z uznomu fundamentowe go (w/g Projektu konstrukcji)

NAZWA INWESTYCJI			
BUDOWA BUDYNKU ŚWIE TLACY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
ADRES INWESTYCJI			
ul. Spokojna, Giełczyn, 18-400 Łomża, działka nr ewid.: 213, 214, 215, 216, 217			
TYTUŁ RYSUNKU			
RZUT DACHU - instalacja odgromowa			
FAZA PROJEKTU		SKALA	nr
PROJEKT BUDOWLAN Y		1:100	rysunek
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		nr uprawnień bud.	podpis
mgr inż. ADAM DUBOWSKI		BŁ. 318/89	DATA
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO			30.03.2010r.
inż. RYSZARD GURYN		BŁ. 238/82	