

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku
Delegatura w Łomży

18-400 Łomża, ul. Akademicka 20, tel: (086) 218-21-69, 218-51-38; fax: (086) 218-28-93

DIŁ.673091- 33-1/09

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 154/09

przeprowadzonej w Gminie Łomża, Urzędzie Gminy w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej Curie
1a

| | | | |
|-------|-----------|-----|------------|
| Regon | 000534138 | NIP | 7121268329 |
| PKD | 7511A | EKD | 7511 |

Podstawa prawna:

- art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2007, Nr 44, poz. 287 z późniejszymi zmianami)
- art. 79 ust.4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 155, poz.1095 z późniejszymi zmianami)

Rodzaj kontroli: problemowa

Data ostatniej kontroli IOŚ: 22.02.2008r..

Okres objęty kontrolą: 31.12.2006r. – 30.12.2008r.

Kontrolę przeprowadzili w dniach: 21.07.2009r., 24.07.2009r.

1. Eugeniusz Żukowski - główny specjalista, posiadający upoważnienie do kontroli nr 36/08 wydane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
2. Jadwiga Zawistowska - główny specjalista, posiadający upoważnienie do kontroli nr 37/08 wydane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

W kontroli uczestniczyli, informacji i wyjaśnień udzielali:

- Jan Albin Nowakowski - wójt Gminy Łomża
- Barbara Sobczyńska – Wanke – sekretarz Urzędu Gminy w Łomży
- Elżbieta Kulesza – podinspektor Urzędu Gminy w Łomży

Przedmiot kontroli:

- sprawdzenie przestrzegania wymagań dotyczących jakości ścieków odprowadzanych z gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikołajki do ziemi - rowu melioracyjnego , dopływu rzeki Bździażek, w kolejnych latach obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, w okresie 31.12.2006r. – 30.12.2008r.

Stan formalno prawny w zakresie wprowadzania ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Mikołajki do środowiska jest uregulowany w decyzji ROŚB.6223/9/2004 z dnia 31.12.2004r. wydanej przez Starostwo Powiatowe w Łomży udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Gminie Łomża, na okres do 31 grudnia 2014r..

Nadzór nad eksploatacją gminnej oczyszczalni ścieków w Mikołajkach w ramach umowy z gminą prowadzi firma Wodociągi Wiejskie Spółka z o.o. w Łomży, 18-402, ul. Akademicka 18.

Kontrolowana jednostka została zobowiązana do wykonywania badań próbek ścieków zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych do środowiska wodnego (Dz. U. nr 168, poz. 1763), w oparciu o które wydano decyzję znak: ROŚB.6223/9/2004 z dnia 31.12.2004r.

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w punkcie I, podpunkt 4 pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków komunalnych przy RLM poniżej 2000 są następujące: BZT₅ – 40 mgO₂/l; ChZT_{Cr} – 150 mgO₂/l; zawiesina ogólna- 50 mg/l.

1. Ocena spełnienia warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakości odprowadzanych ścieków z gminnej oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Mikołajki do ziemi - rowu melioracyjnego, dopływu rzeki Bździażek, w okresie 31.12.2006r. – 30.12.2007r. obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego:

Wymagana ilość badań prób ścieków – 4 szt.

Wykonana ilość badań prób ścieków - 4 szt.

Przedstawiono następujące wyniki badań prób ścieków pobranych w tym okresie:

1. Raport z badań nr 75/2007 z dnia 22.03.2007r., wykonanych przez laboratorium Delegatury WIOŚ Łomży, próba pobrana w dniu 14-15.03.2007r.

Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń:

- wskaźnika BZT₅ o 135mgO₂/l,
- wskaźnika ChZT_{Cr} o 351mgO₂/l.
- wskaźnika zawiesiny ogólnej o 8 mg/l.

2. Raport z badań nr 207/2007 z dnia 26.06.2007r., wykonanych przez laboratorium Delegatury WIOŚ Łomży, próba pobrana w dniu 19-20.06.2007r.

Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń:

- wskaźnika ChZT_{Cr} o 135mgO₂/l.
- wskaźnika zawiesiny ogólnej o 4mg/l,

3. Raport z badań nr 334/2007 z dnia 17.09.2007r., wykonanych przez laboratorium Delegatury WIOŚ Łomży, próba pobrana w dniu 06.09.2007r..

Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń:

- wskaźnika BZT₅ o 1mgO₂/l,
- wskaźnika ChZT_{Cr} o 107 mgO₂/l.
- wskaźnika zawiesiny ogólnej o 69mg/l.

4. Raport z badań nr 519/2007 z dnia 17.12.07r., wykonanych przez laboratorium Delegatury WIOŚ Łomży, próba pobrana w dniu 11.12.2007r..

Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń:

- wskaźnika BZT₅ o 54mg O₂/l,
- wskaźnika ChZT_{Cr} o 152mg O₂/l.
- wskaźnika zawiesiny ogólnej o 27mg/l.

Stwierdzono, że w badanym okresie obowiązywania została wykonana wymagana ilość badań prób ścieków i we wszystkich badanych próbach ścieków stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń. W związku z tym w okresie następnym t.j. 31.12.2007r. - 30.12.2008r. obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego kontrolowana jednostka zobowiązana była do pobrania i wykonania badań czterech próbek ścieków odpływających z oczyszczalni.

2. Ocena spełnienia warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie jakości odprowadzanych ścieków z gminnej oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Mikołajki do ziemi - rowu melioracyjnego, dopływu rzeki Bździażek, w okresie 31.12.2007r. – 30.12.2008r. obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego:

Wymagana ilość badań prób ścieków – 4 szt.

Wykonana ilość badań prób ścieków - 4 szt.

Przedstawiono następujące wyniki badań prób ścieków pobranych w tym okresie:

1. Raport z badań nr 91/2008 z dnia 20.03.2008r., wykonanych przez laboratorium Delegatury WIOŚ Łomży, próba pobrana w dniu 13.03.2008r.

Nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń.

2. Raport z badań nr 228/2008 z dnia 10.06.2008r., wykonanych przez laboratorium Delegatury WIOŚ Łomży, próba pobrana w dniu 03.06.2008r.

Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń:

- wskaźnika BZT₅ o 175mg O₂/l,
- wskaźnika ChZT_{Cr} o 1541 mg O₂/l.
- wskaźnika zawiesiny ogólnej o 550 mg/l.

3. Raport z badań nr 453/2008 z dnia 30.09.2008r., wykonanych przez laboratorium Delegatury WIOŚ Łomży, próba pobrana w dniu 19.09.2008r.

Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń:

- wskaźnika BZT₅ o 14mgO₂/l,
- wskaźnika ChZT_{Cr} o 142 mgO₂/l.
- wskaźnika zawiesiny ogólnej o 24mg/l.

4. Raport z badań nr 641/2008 z dnia 30.12.2008r., wykonanych przez laboratorium Delegatury WIOŚ Łomży, próba pobrana w dniu 17.12.2008r.

Stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń:

- wskaźnika BZT₅ o 250 mg O₂/l,

- wskaźnika $ChZT_{Cr}$ o 819 mg O_2/l .
- wskaźnika zawiesiny ogólnej o 154mg/l.

Stwierdzono, że w badanym okresie obowiązywania została wykonana wymagana ilość badań prób ścieków i we wszystkich badanych próbach ścieków stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń. W związku z tym, w okresie następnym t.j. 31.12.2008r. - 30.12.2009r. obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego kontrolowana jednostka zobowiązana jest do pobrania i wykonania badań czterech próbek ścieków odpływających z oczyszczalni.

Kopie raportów z badań i wyniki badań ścieków oczyszczonych, wymienione w protokole kontroli potwierdzone za zgodność z oryginałem załączono do protokołu – zał. nr 2.

3. Ocena spełnienia warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości odprowadzanych ścieków z gminnej oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Mikołajki do ziemi - rowu melioracyjnego, dopływu rzeki Bździażek, w okresie 31.12.2006r. – 30.12.2008r. obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego:

Oczyszczalnia nie jest wyposażona w urządzenie pomiarowe rejestrujące ilość odprowadzanych ścieków z oczyszczalni do środowiska.

Ilość odprowadzanych ścieków z oczyszczalni wyliczana jest przez Gminę na podstawie ilości pobieranej wody z sieci wodociągowej przez poszczególnych odbiorców odprowadzających ścieki do kanalizacji sanitarnej (pkt I ppkt 4 pozwolenia wodnoprawnego). Odczyty liczników wodomierzy prowadzone są w odstępach dwumiesięcznych.

Dopuszczalna ilość odprowadzanych ścieków z gminnej oczyszczalni ustalona w pozwoleniu wodnoprawnym jest następująca: $Q_{d.sr} = 12 \text{ m}^3/d$. t.j

- za okres 31.12.2006r. – 30.12.2007r. - $12 \text{ m}^3/d \times 365 \text{ dni} = 4380 \text{ m}^3$.

- za okres 31.12.2007r. – 30.12.2008r. -- $12 \text{ m}^3/d \times 366 \text{ dni} = 4392 \text{ m}^3$.

Na podstawie danych Urzędu Gminy (pismo: RGO.7034-01/09 z dnia 21.07.2009r. – zał. nr 3) stwierdzono, że ilość odprowadzanych ścieków z oczyszczalni do środowiska w okresach objętych kontrolą nie przekraczała ilości ustalonej w pozwoleniu wodnoprawnym i wynosiła:

- za okres 31.12.2006r. – 30.12.2007r. - $1207,565 \text{ m}^3$

- za okres 01.01.2007r. – 30.12.2007r. - $1199,704 \text{ m}^3$

- za okres 31.12.2007r. – 30.12.2008r. - $1357,586 \text{ m}^3$.

za okres 31.12.2007r. – $3,296 \text{ m}^3$.

Łącznie w roku 2007r. ilość odprowadzonych ścieków z oczyszczalni wynosiła 1203 m^3 .

Pouczenie.

Kontrolowaną jednostkę pouczono o konieczności pobrania i wykonania badań czterech próbek ścieków odpływających z oczyszczalni w okresie 31.12.2008r. – 30.12.2009r.

obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Upoważnienie do kontroli nr DIŁ .nr154/09 z dnia 21.07.2009r.
2. Kopie raportów z badań ścieków wymienione w treści protokołu.
3. Pismo Urzędu Gminy Łomży, RGO.7034-01/09 z dnia 21.07.2009r., informujące o ilości odprowadzonych ścieków z oczyszczalni w Trojanowie do środowiska.

Kontrolowany podmiot został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie właściwemu organowi IOŚ w terminie 7 dni.

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano. Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano przedstawicielowi kontrolowanej jednostki: Jan Albin Nowakowski - Wójt Gminy Łomża.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 155 poz. 1095 z późn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 06/2009.

Łomża, dnia 24 .07.2009r.




podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania zakładu

GLÓWNY SPECJALISTA


mgr inż. Eugeniusz Żukowski

GLÓWNY SPECJALISTA


mgr inż. Józefo Pawisławski

podpisy i pieczęć kontrolujących