


Łomża, dnia 19.09.2016r.

Wodociągi Wiejskie Sp. z o.o.
ul. Akademicka 18
18 - 400 Łomża

HK. 4410.123.2016



dot. A. Kowalski
22.09.16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:
- art.4 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015r. poz.1412), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139), §17 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989),
po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych (wykonanych zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 1 A pkt 1, Załącznika nr 3 A pkt 1 i Załącznik nr 3B do w/w rozporządzenia) wody pobranej dnia **2016.09.05** w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2016 rok z **wodociągu Siemień** - SUW Siemień – woda podawana do sieci **oraz biorąc pod uwagę ich wyniki: Sprawozdanie Nr MŻ/MW.54.1155.2016 z dnia 2016.09.07 i Nr F.54.304.2016 z dnia 2016.09.09**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej przedstawiciel Wodociągów Wiejskich Sp. z o.o. ul. Akademicka 18, 18 – 400 Łomża, pobrał próbkę wody z w/w wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Wykonano badania próbki wody pobranej z w/w wodociągu w zakresie objętym monitoringiem kontrolnym – SUW Siemień - w zakresie bakteriologicznym: **Escherichia coli, bakterie grupy coli** oraz organoleptycznym i fizykochemicznym: **jon amonowy, barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, smak, zapach, mętność.**

Przeprowadzone analizy w/w próbki wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989),

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

* Zgodnie z art. 12 pkt.5 ustawy dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz.139) wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży

lek.med. Agnieszka Grzeszczuk

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łomża ul. M. C. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża
2. a/a HK.