

Łomża, dnia 27 grudnia 2017r.

Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża  
ul. M. Skłodowskiej Curie 1 A, 18-400 Łomża

HK. 4410.191.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz.1261);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz.328 z późn.zm.¹);
- §17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz.1989);

po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych (wykonanych zgodnie z wymaganiami Załącznika nr 1A pkt 1, Załącznika nr 3A pkt 1 i Załącznika nr 3B pkt 2, 3, 6, 8, 9,11,14 do ww. rozporządzenia) wody pobranej z wodociągu **Podgórze** dnia 07.12.2017 w ramach kontroli wewnętrznej – woda z sieci – Piekarnia Konarzyce ul. Łomżyńska 77A oraz biorąc pod uwagę ich wyniki:

**Sprawozdanie z badań wody Nr 516359/17/SOK z dnia 19.12.2017**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

#### UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej przedstawiciel laboratorium J.S. Hamilton Poland S.A. na zlecenie Urzędu Gminy Łomża pobrał próbkę wody z ww. wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Wykonano badania próbki wody pobranej z ww. wodociągu w zakresie objętym monitoringiem kontrolnym w zakresie mikrobiologicznym: **Escherichia coli, bakterie grupy coli** oraz organoleptycznym i fizykochemicznym: **jon amonowy, barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, zapach, mętność.**

Przeprowadzone analizy ww. próbki wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

Zgodnie z art. 12 pkt.5 ustawy dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn.zm.¹) wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Łomży  
*Grażyna Hutnik*  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Łomży

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łomża, ul. Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża,
2. a/a HK.

1. Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017r. poz.2180.;