



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁOMŻY**

18-400 Łomża, ul. Ks. Janusza 11

tel. centrala: (86)216 26 47, (86)216 52 61, (86)216 52 62 /

fax (86) 216 52 65, e-mail [psselomza@psselomza.pl](mailto:psselomza@psselomza.pl)

[www.psselomza.pl](http://www.psselomza.pl)

Łomża, dnia 9 września 2021 r.

**Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża**  
**ul. M. Skłodowskiej Curie 1a**  
**18-400 Łomża**

**HK.9020.300.2021**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195 );
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028);
  - § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)
- po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych **w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu Bacze Suche** w dniu 31.09.2021. r. w SUW Bacze Suche – (woda podawana do sieci)
- Sprawozdania z badań wody;  
Nr M.9051.1103.2021 z dnia 03.09.2021 r.;

Nr F.9051.636.2021 z dnia 02.09.2021 r.;

Nr F.9051.636.2021.1 z dnia 02.09.2021 r.

**stwierdza przydatność wody do spożycia**  
w zakresie badanych parametrów

W ramach nadzoru sanitarnego pobrano próbki wody z sieci ww. wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Badania próbek wykonane zostały w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, ul. Dworna 21, 18-400 Łomża.

Zakres badania obejmował parametry grupy A:

- parametry mikrobiologiczne (*Escherichia coli*, bakterie grupy *coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C),
- parametry organoleptyczne i fizykochemiczne (barwa, przewodność, stężenie jonów wodoru, smak, zapach, mętność).

Przeprowadzone analizy ww. próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Ocena przydatności jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urzędu.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz.2028) wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Łomży  
dr n. med. Przemysław Gosk

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łomża ul. M. Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża,
2. aa.