



Łomża, dnia .2014.12.11

Wodociągi Wiejskie Spółka z o. o. w Łomży  
ul. Akademicka 18, 18 – 400 Łomża

HK.4410.72.2014

### DECYZJA NR 438.D.HK.31.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z 2011r Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.<sup>1/</sup>, w związku z art. 5 ust. 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.<sup>2/</sup>, §14 ust.1, pkt.3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417z późn. zm.<sup>3/</sup> oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013r.poz 267 z późn zm.<sup>4/</sup>, po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych próbki wody pobranej dnia **04.11.2014r.** z **wodociągu Modzele Stare** i biorąc pod uwagę ich wyniki **Sprawozdanie Nr 1508/W/N/2014 z dnia 20. 11. 2014r.**

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, w związku z czym

nakazuje

**1.Wodociągom Wiejskim Spółka z o. o. w Łomży ul. Akademicka 18** doprowadzenie jakości wody do wymagań zawartych w w/w rozporządzeniu do dnia **31.01. 2015r.**

**2.** Przedłożyć do wglądu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży wyniki potwierdzające jakość wody zgodną z cytowanym powyżej rozporządzeniem, pobranej z w/w wodociągu.

O podjętych działaniach należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

#### Uzasadnienie

W ramach sprawowanego nadzoru nad jakością wody w dniu 04.11.2014 r. pobrano próbkę wody z sieci wodociągu Modzele Stare –Wygoda ul. Kolejowa 3, będącego punktem monitoringowym.

Na podstawie badań próbki wody oznaczonej **kodem 1980/W/M** stwierdzono, że w/w próbka wody nie odpowiadała warunkom mikrobiologicznym. Badanie wody wykazało zwiększenie ogólnej liczby mikroorganizmów w 1cm<sup>3</sup> w 22 ±2 °C po 72 h. > 300 jtk. Powyższy wynik nie odpowiadał wymaganiom ujętym w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz.417 z późn. zm.<sup>3/</sup>), tabela A pkt 3, którego zapis brzmi: ogólna liczba mikroorganizmów w 1cm<sup>3</sup> w 22±° C po 72 h - bez nieprawidłowych zmian.

Badania wykonane w latach 2010 - 2012 były prawidłowe i wykazywały od nie wykryto do 8 jtk. ogólnej liczby mikroorganizmów w 1cm<sup>3</sup> w 22±° C po 72 h, obecnie - > 300 jtk. a zatem nastąpił bardzo duży wzrost.

W związku z tymi okolicznościami oraz po rozważeniu zagrożenia dla zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży na podstawie § 14 ust.1 pkt 3



rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie wymagań, dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r Nr 61, poz. 417) postanowił stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Modzele Stare.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego jeśli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i spełnia wymagania rozporządzenia ( zał. Nr 3 do rozporządzenia).

Na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r Nr 123, poz. 858 z późn. zm<sup>2</sup>), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży pełniąc nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w związku z art.5 ust. 1 w/w ustawy oraz mając na względzie przekroczone dopuszczalne ilości ogólnej ilości mikroorganizmów w 1cm<sup>3</sup> w 22±2°C po 72h, zobowiązał Wodociągi Wiejskie Sp.z o. o. w Łomży ul. Akademicka 18 do poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym w sieci wodociągu Modzele Stare. Zgodnie z tym uregulowaniem prawnym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i w należytej jakości, czyli zgodnej z przepisami prawa. Termin wykonania zaleceń uznano za wystarczający. Mając na względzie orzeczono jak w sentencji decyzji.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podlaski Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Łomży

*G. Hutnik*  
mgr inż. Krzysztof Hutnik  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Łomży



Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łomża
2. a/a HK

- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 113 poz. 657, z 2012 poz. 460, poz.892, z 2013 poz. 2,
- 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w :Dz. U. z 2007r Nr 147, poz. 1033, Dz. U. z 2009r Nr 18, poz. 97; Dz. U. z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. 1578,Dz.u. z 2012 r.poz.951, poz.1513,
- 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010r. Nr 72,poz.466,
- 4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r. poz. 267, z 2014r. poz. 183.