

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Łomży**
18-400 Łomża, ul. Ks. Janusza 1
tel./fax centr. 86/216-52-81/82



Gmina Łomża
ul. M. Skłodowskiej Curie 1A,
18-400 Łomża

Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża
ul. M. Skłodowskiej Curie 1A, 18-400 Łomża

Nol. A. Sepietowski
08.05.17

HK.4410.52.2017

DECYZJA Nr 87.HK.19.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży działając na podstawie art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.¹), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r. poz. 328), § 5 pkt 2, § 17 ust.1 pkt 4 i ust. 4, oraz załącznika nr 3 część A pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) oraz art. 10 §1 i §2, art. 104, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.²), po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej w ramach monitoringu wewnętrznego dnia 26.04.2016r. i 28.04.2017r. przez pracownika Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża - sprawozdanie Nr M.54.421.2017 z badań próbki wody z dnia 26.04.2017 i Nr M.54.441.2017 z badań próbki wody z dnia 28.04.2017

stwierdza

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Podgórze z uwagi na ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w 100 cm³ wody tj. 6 (jtk) oraz nakazuje:

1. Unieruchomienie przedmiotowego wodociągu w zakresie nie wykluczającym jednak możliwości przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz możliwości korzystania z wody do celów sanitarnych (np. spłukiwania sedesów).
2. Podjęcie przedsięwzięć naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody pod względem bakteriologicznym w ww. wodociągu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) oraz przekazanie ich na piśmie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łomży wraz z harmonogramem ich realizacji.
3. Poinformowanie odbiorców wody o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w omawianym wodociągu oraz umieszczenie informacji o jakości wody na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża, jeżeli taka strona jest prowadzona.
4. Bieżące informowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o podejmowanych działaniach oraz powiadomienie o ich zakończeniu w celu przeprowadzenia badań kontrolnych jakości wody, pozwalających na podjęcie decyzji o stwierdzeniu braku zagrożenia z tytułu mikrobiologicznego skażenia wody dostarczanej z wodociągu Podgórze.
5. Zapewnienie odbiorcom wody z tego wodociągu zastępczego źródła wody o jakości odpowiadającej obowiązującym wymaganiom.

Obowiązkom określonym w punkcie 1, 3, 4 i 5 niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Termin wykonania punktu 2 do **dnia 20.05.2017.**

O wykonaniu nakazów należy powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży.

Uzasadnienie

W dniu 26.04.2017 i 28.04.2017 w ramach monitoringu wewnętrznego Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża pobrał próbki wody z sieci w/w wodociągu dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych próbki wody oznaczonej kodem: 520/F/M, Sprawozdanie Nr M.54.421.2017r. z badań wody z dnia 27.04.2017 i Nr F.54.360.2017r z dnia 28.04.2017r i próbki wody oznaczonej kodem: 539/F/M, Sprawozdanie Nr M.54.421.2017r. z badań wody z dnia 04.05.2017 w Szkole Podstawowej w Podgórzu stwierdzono, że w/w woda w wykonanym zakresie badań nie odpowiada warunkom bakteriologicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) z uwagi na ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w 100 cm³ wody tj. 6 (jtk), które mogą być przyczyną wystąpienia dolegliwości żołądkowo - jelitowych u ludzi spożywających wodę z tego wodociągu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży wskazuje, że konieczne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, ustalającego przyczynę powstałego zanieczyszczenia wody i podjęcie stosownych działań mających na celu wyeliminowanie niewłaściwej jakości wody.

W związku z ww. okolicznościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży na podstawie § 17 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) postanowił stwierdzić brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Według zaś § 17 ust. 4 nakazuje unieruchomienie wodociągu Podgórze zaopatrującego ludność w wodę oraz podjęcie działań naprawczych wraz z określeniem terminu ich realizacji.

Ze względu na ochronę zdrowia konsumentów, niniejszej decyzji w punktach 1 , 3, 4 i 5 nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 108 §1 kpa decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. W niniejszej sytuacji faktycznej koniecznym było natychmiastowe zamknięcie wodociągu ze względu na ochronę zdrowia ludzi.

Uruchomienie wodociągu będzie mogło nastąpić po przeprowadzeniu przez stronę działań naprawczych i ponownym pobraniu próbek wody skutkujących stwierdzeniem, że woda nadaje się do spożycia.

Stronę zobowiązuje się do zapewnienia zastępczego źródła wody.

Ponadto Zakład Usług Komunalnych Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej Curie 1A, 18-400 Łomża wbrew ciążącemu obowiązkowi wynikającego z § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o przekroczeniach parametru jakości wody określonych w części A pkt 1 (bakterie grupy coli) załącznika nr 3 do rozporządzenia, w dniu sporządzenia sprawozdania z badań.

Na podstawie art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od zastosowania art.10 §1 Kpa (zapewnienie stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania) ze względu na to, że załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki - z uwagi na niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzkiego.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łomży za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łomży

[Signature]
mgr inż. Grażyna Hutnik
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łomży

Otrzymują;

1. Wójt Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej Curie 1A, 18-400 Łomża,
2. a/a – HK

1/ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1165, poz. 2003;

2/ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 868, poz. 996, poz. 1579, poz. 2138.